

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 027/2021

Processo nº 036/2021

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto registro de preços de material elétrico, para 16 municípios consorciados, conforme descritivas contidas do Anexo II - Termo de Referência, **HOMOLOGO** todo o procedimento levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria CIVAP Nº 03/2020, que elegeu vencedora do certame, pelo critério de menor preço, as empresas a seguir identificadas, para as quais foram adjudicados os Lotes nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 do objeto licitado a saber:

Empresa: **ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALURGICA** com CNPJ nº 61.276.226/0001-04 sito na Rua Telmo Coelho Filha, 120 Vila Albano, São Paulo – SP CEP 05543-020):

LOTE 01						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
1.1	26.170	peça	Rele fotoelétrico magnético NF 220 VTS 1000 WTS (carga resistiva), corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultra violeta, acionamento em 10 lux, rigidez dielétrica 5000V, conforme norma ABNT NBR 5123.	Ilumatic RM 74/ M Slim	28,00	732.760,00
Total do Lote (R\$)					732.760,00	

Empresa: **ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI**, com CNPJ nº 00.226.324/0001-42, sito na Rua R-5, nº 140 Quadra R-9 Lote 19, Setor Oeste, no município de Goiânia - GO (CEP 74125-070):

LOTE 04						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
4.1	12.385	peça	Conector de derivação perfurante (CDP) 35mm para 2,5mm, padrão utilizado pelas concessionárias da região.	Intelli – CPD-70	6,86	84.961,10
Total do Lote (R\$)					84.961,10	

Empresa: **DIMENSÃO ILUMINAÇÃO LTDA**, com CNPJ nº 02.550.112/0001-41, sito na Rua Balão Mágico, 1052 G1, Jardim Rio Cotia, município de Cotia/SP (CEP 06715-780):

LOTE 02						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
2.1	43.795	peça	Braço médio para iluminação pública, com projeção de 2.000±05%mm e Ø48,3±mm externo,	DIMEN SAO	159,00	6.963.405,00

			galvanizado a imersão a quente NBR 6323/07. O material construído em viga "u" e chapa de aço carbono conforme ABNT 1010/20, soldas isentas de escórias, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. seu ensaio de resistência à reflexão deve aguentar uma carga mínima de 30kgf± em sua extremidade. Gravar nome do fabricante, sigla PMSP e data de entrega. (Segue modelo figura 1).	DL - 595-48-23		
Total do Lote (R\$)						6.963.405,00

LOTE 03						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
3.1	9.435		Braço médio para iluminação pública, com projeção de 3.000±05%^m e Ø48,3±mm externo, galvanizado a imersão a quente NBR 6323/07. O material construído em viga "u" e chapa de aço carbono conforme ABNT 1010/20, soldas isentas de escórias, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. seu ensaio de resistência à reflexão deve aguentar uma carga mínima de 30kgf± em sua extremidade. Gravar nome do fabricante, sigla PMSP e data de entrega. (Segue modelo figura 2).	DIMENSAO DL – 595-48-33	210,00	1.981.350,00
Total do Lote (R\$)						1.981.350,00

LOTE 06						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
6.1	4.220	peça	Poste metálico em aço galvanizado a fogo para iluminação pública ornamental, 4 metros de altura, reto com base e chumbadores , sem janela de inspeção. Diâmetro no topo de Ø60,30 e base com Ø76,20. Quatro chumbadores de diâmetro Ø1/2" com 300mm de comprimento, com porcas e arruelas para fixação do poste. Espessura tubular mínima de 3,1mm. (Segue modelo figura 4).	DIMENSAO DP-730-4	469,00	1.979.180,00
Total do Lote (R\$)						1.979.180,00

LOTE 08						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
8.1	2.755	peça	Poste metálico em aço galvanizado a fogo para	DIMENSAO DP-730-7	1.125,00	3.099.375,00

			iluminação pública ornamental, 7 metros de altura, reto com base e chumbadores , sem janela de inspeção. Diâmetro no topo de Ø60,30 e base com Ø88,90. Quatro chumbadores de diâmetro Ø5/8" com 500mm de comprimento, com porcas e arruelas para fixação do poste. Espessura tubular mínima de 4,45mm. (Segue modelo figura 6).			
Total do Lote (R\$)						3.099.375,00

LOTE 09						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
9.1	1.740	peça	Poste metálico em aço galvanizado a fogo para iluminação pública ornamental, 9 metros de altura, reto com base e chumbadores , sem janela de inspeção. Diâmetro no topo de Ø60,30 e base com Ø101,60. Quatro chumbadores de diâmetro Ø5/8" com 500mm de comprimento, com porcas e arruelas para fixação do poste. Espessura tubular mínima de 5,8mm. (Segue modelo figura 7).	DIMENSAO P-730-9	1.320,00	2.296.800,00
Total do lote (R\$)						2.296.800,00

LOTE 13						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
13.1	711	peça	Suporte reto topo de poste 1 pétala para poste: - medida do encaixe do tubo para topo de poste de diâmetro de Ø60,30; - com suporte de 300mm para luminárias de encaixe de Ø24mm a Ø60,30mm; - com parafusos inclusos no suporte para fixação no poste. (Segue modelo figura 8).	DIMENSAO S01-60-60	56,00	39.816,00
13.2	686	peça	Suporte reto topo de poste 2 pétalas para poste: - medida do encaixe do tubo para topo de poste de diâmetro de Ø60,30; - com suporte de 300mm para luminárias de encaixe de Ø24mm a Ø60,30mm; - com parafusos inclusos no suporte para fixação no poste.	DIMENSAO S02-60-60	73,00	50.078,00

			(Segue modelo figura 8).			
13.3	586	peça	Suporte reto topo de poste 3 pétalas para poste: • medida do encaixe do tubo para topo de poste de diâmetro de Ø60,30; • com suporte de 300mm para luminárias de encaixe de Ø24mm a Ø60,30mm; • com parafusos inclusos no suporte para fixação no poste. (Segue modelo figura 8).	DIMENSAO S03-60-60	89,75	52.593,50
13.4	607	peça	Suporte reto topo de poste 4 pétalas para poste: • medida do encaixe do tubo para topo de poste de diâmetro de Ø60,30; • com suporte de 300mm para luminárias de encaixe de Ø24mm a Ø60,30mm; • com parafusos inclusos no suporte para fixação no poste. (Segue modelo figura 8).	DIMENSAO S04-60-60	108,00	65.556,00
Total do Lote (R\$)						208.043,50

EMPRESA: **SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA.** com CNPJ nº 78.794.427/0001-04, sito Rua Newton de Souza e Silva, nº 19, Bairro Uberaba, no município de Curitiba- PR (CEP 81570-050):

LOTE 05						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
5.1	4.150	peça	Grampo paralelo de alumínio (Conector com Parafuso Central) extrudado e acessórios em aço galvanizado a fogo (Conector Bimetálico com parafuso central) 10 a 70 mm².	Incesa GPC 602-2	10,00	41.500,00
Total do Lote (R\$)						41.500,00

EMPRESA: **COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS G&C ILUMINI LTDA.,** com CNPJ nº 27.570.996/0001-24, sito na Estrada Dr. Irineu de Rezende, nº 594 Casa 02 Bairro Biquituba, no município de Alumínio - SP (CEP 18130-000):

LOTE 07						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
7.1	1.092	peça	Poste metálico em aço galvanizado a fogo para iluminação pública ornamental, 5 metros de altura, reto com base e chumbadores , sem janela de inspeção. Diâmetro no topo de Ø60,30 e base com Ø88,90. Quatro chumbadores de diâmetro Ø1/2" com 300mm de comprimento, com porcas e arruelas para fixação do poste. Espessura tubular	ILUMITEL	558,58	609.969,36

			mínima de 4,45mm. (Segue modelo figura 5).			
Total do Lote (R\$)						609.969,36

EMPRESA: **ASSIS ART - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP** com CNPJ nº 04.213.103/0001-90, sito na Rua Sebastião Mendes de Brito, nº 170 Jardim Europa, Assis/SP (CEP 19.815-140):

LOTE 10						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
10.1	63.300	metros	Cabo flex 2,5mm² 750v, bitolado condutor sem isolamento ø2,00mm. Coloração do cobre deve ser uniforme no cabo (cor a escolher conforme necessidade do corpo técnico da prefeitura).	SIL	2,03	128.499,00
Total do Lote (R\$)						128.499,00

LOTE 11						
Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
11.1	9.950	peça	Fita isolante antichama 20mx19mm, 90°C, conforme as normas da ABNT NBR NM 60454-3-1 e IEC 60426.	PRYSMIAN P22	6,10	60.695,00
Total do lote (R\$)						60.695,00

LOTE 12						
Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor total (R\$)
12.1	6.710	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 170mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC170 – 400.114	33,22	222.906,20
12.2	7.750	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 180mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos	ROMAGN OLE/CC180 – 400.115	32,40	251.100,00

			não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).			
12.3	7.770	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 190mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC19 0 – 400.116	32,67	253.845,90
12.4	7.720	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 200mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC20 0 – 400- 117	33,10	255.532,00
12.5	7.570	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 210mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC21 0 – 400.118	34,76	263.133,20
12.6	7.570	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 220mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC22 0 – 400.119	34,85	263.814,50
12.7	6.860	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 230mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta	ROMAGN OLE/230 – 400.120	35,28	242.020,80

			deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).			
12.8	6.560	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 240mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC24 0 – 400.121	35,73	234.388,80
12.9	6.670	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 250mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC25 0 – 400.122	36,15	241.120,50
12.10	6.670	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 260mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC26 0 – 400.123	36,59	244.055,30
12.11	6.670	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 270mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem	ROMAGN OLE/CC27 0 – 400.124	36,86	245.856,20

			presentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).			
12.12	11.570	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 280mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC28 0 – 400.125	37,05	428.668,50
12.13	11.570	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 290mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC29 0 – 400.126	37,38	432.486,60
12.14	6.420	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 300mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC30 0 – 400.127	37,49	240.685,80
12.15	6.620	peça	Conjunto de suporte abraçadeira metálica de 320mm . Material em aço carbono ABNT 1010 e 1020. A cinta deve suportar carga nominal de tração com força de 1500dan, com flecha residual de 6mm; carga nominal mínima de ruptura de 3000dan; torque de parafusos nas extremidades sem apresentar trincas na região e abas de 8dan. Acabamento a imersão a quente NBR 6323/07, arestas e furos não deverão ter rebarbas e cantos vivos. (Segue modelo figura 3).	ROMAGN OLE/CC32 0 – 400.129	37,89	250.831,80

12.16	26.210	peça	Parafuso Sextavado Rosca Inteira M16-2,00MA-70 e Porca Sextavada M16-2,00Ma-Chave 24 para fixação do braço nas abraçadeiras. (Um parafuso para cada par de abraçadeira, sendo o mesmo parafuso do conjunto de abraçadeiras).	ROMAGN OLE/M16	7,23	189.498,30
Total do Lote (R\$)						4.259.944,40

Assis, 13 de outubro de 2021.

LUIS GUSTAVO EVANGELISTA
PRESIDENTE DO CIVAP