

PRESTA ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2025

PROCESSO Nº 58/2025

OBJETO: Registro de Preços para **MATERIAIS ELETROMECCÂNICOS/ELETROTÉCNICOS** para Iluminação Pública, destinadas aos municípios de ALVINLÂNDIA, ASSIS, BASTOS, CAIABU, CHAVANTES, CAMPOS NOVOS PAULISTA, ESPIRITO SANTO DO TURVO, GÁLIA, IBIRAREMA, IEPÊ, JOÃO RAMALHO, LUTÉCIA, MANDURI, MARACÁI, NANTES, OCAUÇU, OSCAR BRESSANE, OURINHOS, PALMITAL, PARAGUAÇU PAULISTA, PAULISTÂNIA, PIRATININGA, PIRAPOZINHO, PLATINA, QUINTANA, RANCHARIA, SAGRES, SALTO GRANDE, SANDOVALINA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SÃO PEDRO DO TURVO, TACIBA e TARUMÃ.

SOLICITANTE: LITEN TECNOLOGIA PARA CIDADES.

ESCLARECIMENTOS CONSÓRCIO CIVAP/SP

QUESTIONAMENTO:

A **LITEN TECNOLOGIA PARA CIDADES** vem, respeitosamente, solicitar informações complementares referentes ao Edital de Pregão Eletrônico (PE) nº 30/2025.

No que se refere aos itens "**suportes retos**" e "**braços de iluminação**", solicitamos que sejam disponibilizados os seguintes dados técnicos, essenciais para a correta formulação de nossa proposta comercial:

- **Diâmetro do tubo** [do suporte/braço];
- **Espessura da parede** do material;
- **Ângulo** do braço em relação à luminária.

Adicionalmente, solicitamos a **disponibilização dos respectivos desenhos técnicos** dos itens em questão, a fim de garantir a precisão e a adequação de nossa oferta às especificações exigidas.

Cientes da importância destas informações para a conformidade da proposta, aguardamos o pronto retorno.

RESPOSTA:

Em consulta à área técnica responsável, segue resposta ao esclarecimento apresentado:

I – Da Síntese do Questionamento:

Dos pedidos de esclarecimentos:

1) A empresa solicita as seguintes descrições técnicas e seus desenhos técnicos:

"Diâmetro do tubo [do suporte/braço];

Espessura da parede do material;

Ângulo do braço em relação à luminária."

II – Da Análise do Mérito:

Sobre o questionamento, todos os documentos pertinentes à aquisição já se encontram no próprio site do Civap através do link: <https://www.civap.sp.gov.br/licitacao/658>.

No endereço, é possível verificar todos os desenhos técnicos e suas descrições.




Figura 6 - Braço 3M, desenho técnico.

Figura 1 – Print retirado da página 14 de 22 do Termo de Referência.

A imagem aponta diâmetro do tubo (48,25mm), espessura mínima do tubo (2,65mm), todos os ângulos necessários (30° de elevação do tubo e 5° na fixação da luminária).

Os suportes retos seguem o mesmo processo:




Figura 4 - Suporte Reto - Topo de Poste, desenho técnico.

A imagem aponta os detalhes do suporte reto, porém a descrição deve seguir a mesma dos braços: diâmetro do tubo (variável de acordo com a necessidade da prefeitura), espessura mínima do tubo (2,65mm), ângulos necessários (5° na fixação da luminária).

Assis, 01 de dezembro de 2025.

Flávia Gonçalves Zuchieri
Agente de Contratação/Pregoeira