



QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho

CNPJ: 28.728.677/0001-60 I.E.: 796.638.480.115
www.querytecengenharia.com
engenharia@querytecengenharia.com

AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS AMOSTRAS

PROCESSO Nº 27/2019
EDITAL Nº 23/2019

Assis, 09 de Dezembro de 2019.

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de luminárias em linha viária de alumínio injetado Módulo LED 200 W/220 Volts, destinadas à iluminação pública, conforme especificações constantes do Anexo II, deste Edital, pelo período de 12 (doze) meses.

Após análise das documentações: técnica e amostras do produto. Concluiu-se que a empresa: **SX LED LIGHTING COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, foi **APROVADA** por atender todas as exigências do Anexo II – Termo de Referência do edital. Porém vale ressaltar que a potência estava acima da mencionada no edital, no qual foi aprovado devido a Portaria 20 de 2017 do INMETRO, conforme texto abaixo:

“A.5.3 Potência total do circuito Na tensão nominal, a potência total do circuito não deve ser superior a 110 % do valor declarado pelo fabricante.”

Danilo de Lima
CREA: 5069926321