



QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho

CNPJ: 28.728.677/0001-60 I.E.:796.638.480.115
www.querytecengenharia.com
engenharia@querytecengenharia.com

AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS AMOSTRAS

**PROCESSO N° 28/2019
EDITAL N° 24/2019**

Assis, 06 de Dezembro de 2019.

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de FITA ISOLANTE ANTICHAMA 20MX19MM destinadas à iluminação pública, conforme especificações constantes do Resumo Quantitativo dos Materiais Elétricos, deste Edital, pelo período de 12 (doze) meses.

Após análise das documentações: técnica e amostras do produto. Concluiu-se que a empresa: **GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, foi **REPROVADA** por não atender a norma ABNT NBR 60454-3-1 no item "classe de temperatura 90°C", sendo que sua classe de temperatura é de 80°C. O produto teve em sua espessura a apuração de 0,17mm, sendo que a norma exige 0,18mm de espessura, porém devido a margem de erro do aparelho de medição, esse valor não teria condições para reprova.

03

20



QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho

CNPJ: 28.728.677/0001-60 I.E.: 796.638.480.115

www.querytecengenharia.com

engenharia@querytecengenharia.com




Figura 1. Imagem das especificações da fita isolante.

DL



QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho

CNPJ: 28.728.677/0001-60 I.E.:796.638.480.115

www.querytecengenharia.com

engenharia@querytecengenharia.com



Figura 2. Imagem da espessura da fita isolante.

Danilo de Lima
Danilo de Lima
CREA: 5069926321