



QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho

CNPJ: 28.728.677/0001-60 I.E.:796.638.480.115
www.querytecengenharia.com
engenharia@querytecengenharia.com

AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS AMOSTRAS

**PROCESSO N° 28/2019
EDITAL N° 24/2019**

Assis, 06 de Dezembro de 2019.

OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de RELE FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO NF 220 VTS 1000 WTS destinadas à iluminação pública, conforme especificações constantes do Resumo Quantitativo dos Materiais Elétricos, deste Edital, pelo período de 12 (doze) meses.

Após análise das documentações: técnica e amostras do produto. Concluiu-se que a empresa: **GOLED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**, foi **REPROVADA** por não apresentar e não atender todas as exigências descrita no edital.

Foi ligado para o fabricante no número 51 3357-5032, conversado com a atendente LIA, que repassou ao técnico RICHARD no horário da 13:56 do dia 06/12/2019, onde este confirmou que o rele é térmico com acionamento mecânico e que a Exatron deixou de fabricar modelos Magnéticos. Demais itens foram atendidos com exceção deste.

01



QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho

CNPJ: 28.728.677/0001-60 I.E.:796.638.480.115

www.querytecengenharia.com

engenharia@querytecengenharia.com




Figura 1. Imagem do relé termoeletrico aberto.

22



QUERY TEC Engenharia Elétrica e Segurança do Trabalho

CNPJ: 28.728.677/0001-60 I.E.:796.638.480.115

www.querytecengenharia.com

engenharia@querytecengenharia.com



Figura 2. Imagem do relé Exatron.

Danilo Lima

Danilo de Lima
CREA: 5069926321